

**Zadavatel:**  
**Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ: 401 13  
IČ: 254 88 627

**Veřejná zakázka:**  
**„Řešení havarijního stavu zdroje chlazení pro vzduchotechnická zařízení“**

V Ústí nad Labem dne 1. 11. 2011

## **VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ**

**dle § 38 s poukazem na § 25 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**

společnost Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ: 401 13, IČ: 254 88 627 (dále jen „*zadavatel*“) Vám tímto v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZVZ*“)

### **o z n a m u j e**

úmysl zadat veřejnou zakázku pod názvem Veřejná zakázka: „Řešení havarijního stavu zdroje chlazení pro vzduchotechnická zařízení“ (dále jen „*veřejná zakázka*“) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 25 písm. a) ZVZ.

Zadavatel veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 38 ZVZ tímto

### **v y z ý v á**

zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.

### **Informace o předmětu veřejné zakázky:**

Předmětem plnění veřejné zakázky je demontáž a ekologická likvidace stávající technologie strojovny chlazení, dodávka a montáž nové technologie chlazení vč. provedení souvisejících stavebních úprav strojovny chlazení v Nemocnici Chomutov, umístěné v 1. PP objektu

Polikliniky u vertikály 5 dle projektové dokumentace zpracované spol. ENESA, a.s. v lednu 2011.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 2.

Zadavatel ve smyslu § 70 ZVZ umožňuje zpracování nabídek ve dvou variantách řešení při naplnění následujících podmínek:

- 1) Varianta 1 bude zpracována dle projektové dokumentace a přiloženého výkazu výměr. Navržené komponenty jsou uvedeny pro definování standardu, zadavatel umožňuje použití jiných výrobků se srovnatelnými parametry. Realizace dodávky musí respektovat naplnění platných předpisů (legislativa, ČSN, nařízení vlády,...) s ohledem na provoz technologie v areálu lůžkového zdravotnického zařízení (zejména pak dosahované hladiny akustického tlaku), garantovaná technická životnost min. 10 let.
- 2) Varianta 2 bude zpracována dle vlastního návrhu uchazeče, přičemž zadavatel připouští odlišné řešení, než požadované ve Variantě 1, se všemi souvisejícími profesemi a činnostmi, zajišťujícími komplexnost řešení. Podmínkou při zpracování Varianty 2 je naplnění platných předpisů (legislativa, ČSN, nařízení vlády,...) s ohledem na provoz technologie v areálu lůžkového zdravotnického zařízení (zejména pak dosahované hladiny akustického tlaku) a zachování základní projektovaných parametrů, a to zejména:
  - dodávka jednotky se šroubovým kompresorem (1 či více) o min. chladícím výkonu 560 kW, s plynulou regulací v rozmezí min. 15 – 100 %, s chladičem R 134a
  - garantovaná technická životnost min. 10 let
  - koeficient účinnosti COP min. 5,8 při teplotním spádu chlazené vody 6/12 °C
  - součástí jednotky autonomní regulace, vč. ovládání příslušenství (primární a sekundární čerpadla, směšovací ventily), vybavení alarmy a ochrany před poškozením dodávka úpravny vody s výstupními parametry odpovídajícími dodané jednotce
  - dodávka oběhových čerpadel s frekvenčními měniči
  - řešení musí respektovat dispozici a nosnost stavebních prvků (zejména pro umístění zařízení na střeše vertikály 5)

Zadavatel požaduje ve vztahu k nabízené variantě zpracování popisu technického řešení, ze kterého bude patrné splnění požadovaných parametrů, včetně jednoznačné konkretizace dodávaných zařízení.

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na Variantu č. 1, Variantu č. 2 či na obě Varianty č. 1 a č. 2.

Další podrobnosti týkající se předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:** 4 600 000 Kč bez DPH; jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky.

**CPV kód:** 42500000-1, název: Chlazení a ventilace

**Druh veřejné zakázky:** veřejná zakázka na dodávky

**Název veřejné zakázky:** „Řešení havarijního stavu zdroje chlazení pro vzduchotechnická zařízení“

**Místo plnění veřejné zakázky:** sídlo zadavatele Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ: 401 13

**Doba plnění:** Předpokládaný termín dokončení realizace veřejné zakázky je 30. 4. 2012.

**Identifikační údaje o zadavateli:**

**Název:** Krajská zdravotní, a.s.

**Právní forma:** akciová společnost

**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ: 401 13

**Identifikační číslo:** 254 88 627

**Kontaktní osoba**

Kontaktní osobou v technických, organizačních a smluvních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Eva Urbanová, tel.: + 420 477 114 145, e-mail: [eva.urbanova@kzcr.eu](mailto:eva.urbanova@kzcr.eu)

**Výše úhrady nákladů na pořízení zadávací dokumentace:**

zadavatel nepožaduje žádnou úhradu nákladů na pořízení zadávací dokumentace

**Lhůta a místo pro podání nabídek:**

**Lhůta pro podání nabídek:** 18. 11. 2011 do 10:00 hodin

**Místo podání nabídek:** VAHARINA a.s., Vaníčková 1318/25, 400 01 Ústí nad Labem

**Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:**

Požadavky na prokázání kvalifikace: požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci

Zadávací lhůta:

60 dnů, přičemž lhůta začíná běžet v souladu s § 43 ZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek

**Hodnotící kritéria:**


Údaje o hodnotících kritériích dle § 78 ZVZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

**Způsob podání nabídek**

Požadavky zadavatele na způsob podání nabídky vč. informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

**Požadavky na předložení návrhu smlouvy:**

Požadavky zadavatele na předložení návrhu kupní smlouvy jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.



.....  
Michaela Andrýsková  
VAHARINA a.s.

**VAHARINA a.s.**

Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00  
IČ: 27625745 DIČ: CZ27625745 ①